

Checkliste zur Zertifizierung DIN 14675 Brandmeldeanlagen



Voraussetzungen für die Zertifizierung eines Errichterbetriebes (alle Phasen der DIN 14675)

- DIN EN ISO 9001 Zertifizierung
- Verantwortliche Person BMA nach DIN 14675
- Haftpflichtversicherung mit Deckungssummen für Personen- und Sachschäden in Höhe von 2 Mio./1 Mio. Euro
- Herstellerschulung des/der eingesetzten BMA-Systems
- Liefer- und Schulungszusagen des Herstellers für das/die eingesetzte(n) BMA-System(e)

Voraussetzungen für die Zertifizierung eines Planungsbüros (Phase 6.1 und 6.2, Produktspezifische Planung und Projektierung)

- DIN EN ISO 9001 Zertifizierung
- Verantwortliche Person BMA nach DIN 14675
- Haftpflichtversicherung mit Deckungssummen für Personen- und Sachschäden in Höhe von 2 Mio./1 Mio. Euro
- Herstellerschulung des/der eingesetzten BMA-Systems
- Liefer- und Schulungszusagen des Herstellers für das/die eingesetzte(n) BMA-System(e)

Checkliste zur Zertifizierung DIN 14675 Brandmeldeanlagen



Voraussetzungen für die Zertifizierung eines Planungsbüros
(ausschließlich Phase 6.1, produktneutrale Planung)

- Qualitätsmanagementhandbuch (QM-Handbuch)
- Verantwortliche Person BMA nach DIN 14675
- Haftpflichtversicherung mit Deckungssummen für
Personen- und Sachschäden in Höhe von 0,5 Mio./0,25 Mio.
Euro